HJORTENS lab ÖSTERSUND
Fagerbacken 28
831 46 ÖSTERSUND
Tel. 063 - 12 36 15, 063 - 13 23 55
Fax 063 - 13 23 57
E-post: info@hjortenslab.se
Hemsida: www.hjortenslab se

SWEDAC ACKREDITERING 1034 ISO/IEC 17025

# RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
*REPORT issued by an Accredited Laboratory*

Till

Vargens Samfällighetsförening
Ånge Möbelaffär
Lantmannagatan 3
841 32 Ånge

## Vattenundersökning
## Mikrobiologisk

### Provuppgifter

| | |
|---|---|
| Journalnr: | **V 52368** |
| Provtagningsdatum: | 2015-06-22 |
| Klockan: | 14.25 |
| Temp: | |
| Provtagningsplats: | Kök |
| | |
| Provet inkom: | 2015-06-22 |
| Klockan: | 15.55 |
| Temp: | 10,0°C |
| Provmärkt: | **Vargvägen 3** |
| Provtagare: | Maria C |
| Analysen påbörjad: | 150622 16.40 |

### Mikrobiologiska undersökningsresultat *

| | Metod | Resultat |
|---|---|---|
| Odlingsbara mikroorganismer / ml 22°C | SS EN ISO 6222 | 11 |
| Långsamväxande bakterier / ml | SS 02 81 71/1 | 15 |
| Coliforma bakterier / 100 ml 35°C membran | SS 02 81 67/2 | <1 |
| E-coli / 100 ml membran | SS 02 81 67/2 | <1 |
| Presumtiva Clostridium perfringens / 100 ml | ISO/CD 6461-2, mo | <1 |
| Intestinala enterokocker / 100 ml | ISO 7899-2, utg 1 | |
| Mikrosvampar / 100 ml | SS 02 81 92/1 | |

### Mikrobiologiskt utlåtande: Tjänligt som dricksvatten

Bedömt enligt livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ( SLV FS 2001:30 )
Mätosäkerhet finns beräknad med konfidensintervall k=2. Kan lämnas ut vid begäran.

* Tecknet < betyder att halten understiger angivet värde

Kopia tillsänt:

Utskriftsdatum 2015-06-29

Christer Näsström / Analysansvarig

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.